



Общество с ограниченной ответственностью
УК «Камстройсервис»

423826 г.Набережные Челны, Республики Татарстан, пр.Автозаводский, дом 36, кв.208,

«0482»

« 06 » мая 2021 г.

Директору
ООО "ВолгоПромСтрой"
Николаеву О.Ю.

Уважаемый Олег Юрьевич!

ООО «УК «Камстройсервис» направляет Вам информацию о выявленных и не устраненных замечаниях по видам работ, объектов капитального ремонта в период 2015-2020гг.

Прошу Вас предоставить в сроки указанные в таблице акты выполненных работ по устранению выявленных нарушений в пределах гарантийного срока капитального ремонта, подписанные представителями ООО «ЖЭУ», а так же справки с подписью жильцов о том, что замечания про протечке с кровли устранены и претензий нет. Ранее направленные с нашей стороны замечания на сегодняшний день полностью не устранены.

Список объектов прилагаем. Таблица 1.

№п/п	Адрес	Вид работы	Год проведения кап.ремонта	Замечание	Наименование подрядной организации	Срок устранения и возмещения ущерба
1	48/01 кв.275,276	Ремонт фасада	2018г.	Промерзание МПШ	ООО «СтройСервисНЧ»	До 30.05.2021г
2	49/15 кв.138,216,246,260	Ремонт кровли	2016г.	Множественное отслоение кровельного покрытия, затопление квартир	ООО «Успех Регион»	До 30.05.2021г
3	49/15-259 (повторное обращение)	Ремонт кровли	2016г.	Множественное отслоение кровельного покрытия, затопление квартир	ООО «Успех Регион»	До 30.05.2021г

4	49/03	Ремонт фасада	2019г.	Множественное отслоение лакокрасочного слоя цоколя, коррозия входных дверей, поломка цокольных окон.	ООО «СтройСервис-НЧ»	До 30.06.2021
6	50/15	Ремонт фасада	2017г.	Множественное отслоение лакокрасочного слоя, коррозия на входных дверях	ООО «ТехСпецСтрой»	До 30.06.2021г
7	50/15 кв.15,72,269,347	Ремонт кровли	2017г	Множественное отслоение кровельного покрытия, затопление квартир	ООО СК «СтройМ»	До 01.07.2021г
9	50/13 кв. 169,293,400,447, 463,464,493	Ремонт кровли	2017г	Течь с кровли в квартире, не возмещен ущерб после затопления	ООО СК «СтройМ»	До 01.07.2021г
11	50/02 кв. 44,45 (повторное обращение)	Ремонт кровли	2017г	Течь с кровли в квартире, не возмещен ущерб после затопления	ООО СК «СтройМ»	До 30.05.2021г
12	50/02 кв.56,73,327, 87,88,103,167, 168,181,255,392	Ремонт кровли	2017г	Течь с кровли в квартире, не возмещен ущерб после затопления	ООО СК «СтройМ»	До 01.07.2021г
13	51/04 кв.160,52,55, 374, 121,539,601	Ремонт кровли	2017г	Течь с кровли в квартире, не возмещен ущерб после затопления	ООО СК «СтройМ»	До 01.07.2021г

Главный инженер
Подготовил: ТО
92-13-45



В.Л. Матвеева